

＜区施設＞ 節電レベル			レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	従来の 取組
			ひっ迫警報 発令時	7/1～9/9 までの取組	9/10～9/30 までの取組	10/1以降 の取組	
照明の 節電	照明の照度 (机上)	必要最小限の点灯	○				
		300ルクス程度		○			
		500ルクス程度			○	○	
		700ルクス程度					○
	エレベーターホール・廊下等の消灯	消灯(避難時の必要照度を確保)	○				
		間引き		○	○	○	
		点灯					○
	トイレ洗面器前照明	消灯・取り外し	○	○	○	○	
		必要時のみ点灯					○
	トイレ全般照明	使用時のみ点灯	○	○	○	○	○
	階段室の照明センサー停止	停止	○	○	○	○	
		作動					○
	昼休みの消灯(窓口除く)	消灯	○	○	○	○	○
	執務場所	最小限の範囲の照明	○				
		可能な限りまとめる		○	○	○	
		通常					○
未使用の部屋	消灯	○	○	○	○	○	
案内表示・看板の消灯	消灯・減灯	○	○	○			
	必要に応じ点灯				○		
	点灯					○	
エレベーターの 節電	台数制限	原則全停止	○				
		一部停止		○			
		節電運用			○	○	
		全基稼働					○
	職員の階段利用	原則階段利用	○				
		可能な限り階段利用		○	○	○	
近隣階へは階段利用						○	
空調の 節電	設定温度	＜夏期＞ 28℃以上 ＜冬期＞ 原則暖房停止	○				
		＜夏期＞ 28℃ ＜冬期＞ 20℃		○	○	○	○
	冷温水発生機等の熱源機	可能な限り停止	○				
		開館時刻起動、閉館1時間前停止		○	○	○	
		通常運転					○
	執務場所	最小限の範囲の空調	○				
		可能な限りまとめる		○	○	○	
		通常					○

＜区施設＞節電レベル			レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	従来の取組
トイレの節電	温水便座・温水手洗い	使用停止	○	○	○		
		節電運用				○	
		通常					○
電気湯沸器の節電	電気湯沸器	使用停止	○	○	○		
		通常				○	○
パソコンの節電	昼休み	窓口を除き電源OFF	○	○	○		
		原則として電源OFF				○	○
	運転モード	可能な限りバッテリー駆動及び画面輝度を低に調整	○				
		節電モードで使用		○	○	○	
		通常					※○
	退庁時・未使用時	コンセント抜き	○	○	○	○	
		通常					※○
	プリンタ・FAX	複合機以外使用停止	○				
		複合機以外原則停止		○			
節電モードで使用				○	○	○	
その他機器の節電	冷蔵庫 (業務利用除く)	給湯室のみ使用 (出先は1台のみ)	○	○	○	○	
		各課所有も使用					○
		冷蔵強度[中]	○	○	○	○	○
	ポットの使用	魔法瓶タイプの使用	○	○	○		
		電気ポットの使用				○	○
	電子レンジ等	業務利用のみ可	○	○	○	○	○
待機電力の節電	テレビ・音響機器等	使用時以外はコンセントを抜く	○	○	○	○	
		通常					※○

節電見込率(ピーク時との比較予測)	▲30%以上	▲27%	▲19%	▲10%程度	基準
-------------------	--------	------	------	--------	----

※対策が明確化されていなかったもの